

BARRIERE CHECK Wie barrierefrei ist Ihr Geschäft?

Selbstbeschreibung unserer Barrierefreiheit - Zusammenfassung der Antworten

Infos

Informationen für Teilnehmer mit Behinderungen:

Wir geben gerne telefonisch über unsere Barrierefreiheit Auskunft

Wir bieten auf unserer Homepage detaillierte Informationen zur Barrierefreiheit an

Personal

Unser Personal ist vertraut im Umgang mit Menschen mit Behinderungen.

Drucksachen

Gestaltung der Unterlagen:

Wir bieten Texte in gut lesbarer Schrift

Wir verwenden mattes Papier

Anreise

Entfernung zur nächsten Haltestelle:

Die nächste Haltestelle ist 200 m entfernt

In der Nähe befindet sich ein öffentlicher Behinderten-Parkplatz

Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist geneigt.

Belag: Der Weg vom barrierefreien Parkplatz zur Haupteingangstür ist durchgehend:

Der Weg vom Parkplatz zum Eingang ist asphaltiert, betoniert.

Eingang

Schwelle

Wir haben beim Eingang eine Schwelle. Diese ist nicht höher als 3 cm.

Drehflügeltür

Merkmale:

Die Drehflügeltür muss händisch geöffnet werden.

Die Tür verfügt über eine Schließeinrichtung.

Es ist eine Glastür.

Die Tür ist mindestens 90 cm breit

Vor und nach der Tür sind mindestens 150 cm x 150 cm Platz.

Bewegungsflächen

Gangbreiten:

Der freie Raum zwischen der Möblierung beträgt mindestens 90 cm!

Wendekreise:

Es gibt ausreichend große Wendekreise von mindestens 150 cm Durchmesser.

Es gibt im Kundenbereich keine Niveausprünge.

Buffet

Buffett:

Das Buffet ist stufenlos erreichbar

Stehtische:

Wir verfügen über rollstuhltaugliche Stehtische

WC

Erreichbarkeit:

Das WC ist stufenlos erreichbar!

Tür:

Die WC-Tür geht nach außen auf.

Die WC-Tür ist mindestens 80 cm breit.

Das WC ist mindestens 165x215 cm groß.

Höhe der WC-Schale:

Die WC-Schale befindet sich in einer Höhe zwischen 46 und 48 cm.

Ausstattung:

Es existieren stabile Haltegriffe auf beiden Seiten.

Es gibt ein unterfahrbares Waschbecken.

Das Waschbecken ist mit einem Einhandmischer ausgestattet.

Seifenspende und Handtücher sind höchstens in 110 cm Höhe greifbar.

!! Es existiert eine Notrufeinrichtung: **Nein**

Veranstaltungsraum

Zugänglichkeit:

!! Der Veranstaltungsraum ist stufenlos zugänglich: **Ja**

Bewegungsflächen und Stellplätze:

Der Veranstaltungsraum verfügt über die nötigen Bewegungsflächen: **Ja**

Wir haben eigene Rollstuhlstellplätze: **Ja**

Beleuchtung:

Der Raum verfügt über eine blendfreie Beleuchtung: **Ja**

Bühne

Ausstattung:

!! Es existiert eine stufenlos zugängliche Bühne: **Nein**

Hinweise auf mögliche Mängel

WC:



Mangel (nicht angekreuzt): Die Tür ist leichtgängig: bei k.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, dass Ihre Tür leichtgängig ist. Eine leichtgängige Tür ist unbedingt notwendig, da viele Menschen nicht über die nötige Kraft verfügen. Laut ÖNorm B1600 sollte die Tür nicht mehr als 25 N (**also ca.2,5 Kg**) Kraftaufwand zum Öffnen erfordern.



Mangel (nicht angekreuzt): Es existiert eine Notrufeinrichtung: K.A

Hinweis: Sie haben nicht angegeben, eine Notrufeinrichtung zu haben. Diese ist jedoch unbedingt nötig. Bitte beheben Sie diesen Mangel-

Veranstaltungsraum:



Induktive Höranlage

Mangel (nicht angekreuzt): Keine Induktive Höranlage

Hinweis: induktive Höranlagen sollten bei größeren Veranstaltungen mittlerweile zur Standardausstattung gehören.

Bühne:



Mangel (nicht angekreuzt): Keine stufenlos zugängliche Bühne

Hinweis: Sie haben angegeben, dass Ihre Bühne nicht stufenlos erreichbar ist.

Beratung zur Barrierefreiheit und Kontaktmöglichkeiten

Ihre Wirtschaftskammer bietet Ihnen eine erste Orientierung zum Thema Barrierefreiheit in rechtlicher und baulicher Hinsicht. Kontaktieren Sie uns, wir helfen Ihnen gerne weiter: [Link zu den Landeskammern](#)